



СейсмоБезопасность

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности, стойкости к климатическим воздействующим факторам

119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, комната 15-22

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 933

Выдан

Общество с ограниченной ответственностью «НПТ Климатика».

Адрес: Российская Федерация, Московская обл., 142000, г. Домодедово, Каширское шоссе (Центральный мкр.), д.95Б, оф.15.

Фактический адрес: Российская Федерация, Московская обл., 142180, г.Подольск, мкр. Климовск, ул.Ленина, д.1.

Телефон: +7 (495) 542-22-82, e-mail: info@npt-c.ru.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Установки для вентиляции и кондиционирования воздуха серий WHEEL, LITE ONE, LUFTMEER, LM, с индексом (один, несколько или отсутствует): SIRIUS, POLARIS, ORION, SHAULA, WEGA, POLLUX, CAPELLA, ADARA, SPIKA, PROCYON, ANTADES, RC, PRO, KERN, COOL, VEKTOR, SAUGER, WURFEL, DUCT, ERDE в модификации/исполнении SEISMO,

выпускаемые по ТУ 28.25-001-37181930-2017.

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98

(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64) группа сейсмобезопасности 2.

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 152-22/11 от 17.11.2022 года, выданного Испытательным центром электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.004.

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «ВЕЛЕС»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер: СБ.ОС.011

Дата регистрации: 18.11.2022

Срок действия сертификата: 17.11.2025

Руководитель органа
по сертификации



М.П.

Родзивон Г.А.

(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург