



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО.ПБ00346

№ ПБ219523

Срок действия с 02.12.2024 г. по 01.12.2029 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Нормал-Вент". ОГРН 1167746716356. Место нахождения (адрес юридического лица): 129090, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Большая Спасская, д. 8, помещ. 51, офис 2Р и адрес места осуществления деятельности: 142180, Московская обл., г. Подольск, мкр Климовск, ул. Ленина, д.1. Телефон: +7(495) 411-99-14, электронная почта: moskva@normalvent.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Нормал-Вент". ОГРН 1167746716356. Место нахождения (адрес юридического лица): 129090, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Большая Спасская, д. 8, помещ. 51, офис 2Р и адрес места осуществления деятельности: 142180, Московская обл., г. Подольск, мкр Климовск, ул. Ленина, д.1. Телефон: +7(495) 411-99-14, электронная почта: moskva@normalvent.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «Многофункциональный Центр Сертификации». Место нахождения: 121614, город Москва, ул Крылатские Холмы, д. 32 к. 2, помещ. 4/1 Телефон: +7(495) 108-38-86, Адрес электронной почты: info@mfcc.ru. Свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВКО.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Воздуховоды гибкие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Модели: NV, ISONV, SONONV, NVA, ISONVA, SONONVA (размер от 102-508). Торговая марка ООО «Нормал-Вент». Приложение №1 на 1 листе (бланк № ПБ219524) Серийный выпуск. Продукция изготовлена по ТУ 4863-001-03751511-2017.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

См. Приложение №2 на 1 листе (бланк № ПБ219525)

ОКПД 2: 28.25.30.110

ТН ВЭД-

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколов испытаний №№ 5720/1224, 5721/1224 от «02» декабря 2024 г., выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр качества» (свидетельство о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВКО, действительно до 31.12.2024 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 4863-001-03751511-2017, сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 001RU.Я2331.04ПВКО/10264 от 25.01.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.ПБ00346**

№ ПБ219524

1. Воздуховоды гибкие неизолированные для систем вентиляции и кондиционирования воздуха типов: NV, NVA, диаметром от 102 до 508 мм, состоящие из каркаса, выполненного из высокоуглеродистой стальной проволоки (ГОСТ 17305-91, с внешней оболочкой из металлизированной полипропиленовой пленки (БОПГ1), выпускаемые до ТУ 4863-001-03751511-20187 «Воздуховоды гибкие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Технические условия».

2. Воздуховоды гибкие теплоизолированные, шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха типов: ISONV, SONONV, ISONVA, SONONVA диаметром от 102 до 508 мм, состоящие из каркаса, выполненного из высокоуглеродистой стальной проволоки (ГОСТ 17305-91, с внешней оболочкой из металлизированной полипропиленовой пленки (БОПГ1), выпускаемые до ТУ 4863-001-03751511-20187 «Воздуховоды гибкие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Технические условия».

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.ПБ00346

№ ПБ219525

Сведения о национальных стандартах (свод правил), применяемых на добровольной основе при сертификации:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Воздуховоды гибкие неизолированные для систем вентиляции и кондиционирования воздуха типов: NV, NVA, диаметром от 102 до 508 мм, состоящие из каркаса, выполненного из высокоуглеродистой стальной проволоки (ГОСТ 17305-91, с внешней оболочкой из металлизированной полипропиленовой пленки (БОПГ1), выпускаемые до ТУ 4863-001-03751511-20187 «Воздуховоды гибкие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Технические условия»		
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	П. 5.3 - Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	П. 5.1 - Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	П. 2.14.2 - Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	П. 2.16.2 - Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные по токсичности продуктов горения)
Воздуховоды гибкие теплоизолированные, шумопоглощающие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха типов: ISONV, SONONV, ISONVA, SONONVA диаметром от 102 до 508 мм, состоящие из каркаса, выполненного из высокоуглеродистой стальной проволоки (ГОСТ 17305-91, с внешней оболочкой из металлизированной полипропиленовой пленки (БОПГ1), выпускаемые до ТУ 4863-001-03751511-20187 «Воздуховоды гибкие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Технические условия»		
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	П. 5.3 - Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	П. 5.1 - Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	П. 2.14.2 - Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	П. 2.16.2 - Группа токсичности – Т3 (высокоопасные по токсичности продуктов горения)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А.Соловьев

С.Д.Чалый