

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AД67.В.00205/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010745

Общество с ограниченной ответственностью "НПТ Климатика", ОГРН: 1117746871747

Юридический адрес: 142000, Московская область, город Домодедово, Каширское шоссе (Центральный мкр.) дом 95Б, офис 15, РОССИЯ.

Фактический адрес: 142180, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1, РОССИЯ, телефон: +7(495) 542-22-82, адрес электронной почты: info@npt-c.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПТ Климатика"

Юридический адрес: 142000, Московская область, город Домодедово, Каширское шоссе (Центральный мкр.) дом 95Б, офис 15, РОССИЯ.

Фактический адрес: 142180, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1, РОССИЯ, телефон: +7(495) 542-22-82, адрес электронной почты: info@npt-c.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, телефон: +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по аккредитации - Федеральная служба по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Установки для систем вентиляции и кондиционирования воздуха: серии WHEEL с индексом SHAULA; серий LM, LUFTMEER с индексами SAUGER, PRO; серии НВ с индексом KB; серии LITE ONE (без индекса): вентиляторы дымоудаления осевые приставные в исполнении SE.400 (SE.600), типа АХ, типоразмеры: 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, выпускаемые по ТУ 28.25-001-37181930-2017.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 28.25.20

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

Серийный выпуск

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). ГОСТ Р 53302-2009 (с изм. 1) "Оборудование противоподымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости: не менее 2,0 часа при температуре 400 °С; не менее 1,5 часа при температуре 600 °С.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ19-12-05/4 от 05.12.2019 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 24.10.2019 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 28.25-001-37181930-2017

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.12.2019

по

05.12.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия

Ю.Б. Ненашев

инициалы, фамилия